

16 ก.ค. 2568

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

กองช่าง ☐ กองการศึกษา

กองสาธารณสุข ☐ กองตรวจสอบภายใน

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง.....

ขอเสนอ.....

ขอเสนอ.....

ขอเสนอ.....

ที่ มท. ๐๘/๑๕๓/๒๕๖๘

งานบริหารทั่วไป/กองช่าง

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

นาย.....



หมวดทางหลวงแม่สาย ต.โป่งงาม

อ.แม่สาย จ.เชียงราย ๕๗๑๓๐

๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการติดตั้งราวเหล็ก

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

ตามที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำได้ติดตั้งราวเหล็กเพื่อกันคนเดินข้ามถนน ที่ กม.๙๙๐+๔๐๐ ซึ่ง
อยู่บริเวณหน้าห้างโลตัสแม่สาย จากการตรวจสอบของหน่วยไฟฟ้าแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑ พบว่าการ
ติดตั้งราวเหล็กได้มีการขุดดินไปโดนสายไฟฟ้าแสงสว่าง(เกาะกลาง) ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้ารั่ว หากมีชาวบ้าน
ลักลอบข้ามถนนแล้วเผลอไปจับราวเหล็กอาจทำให้กระแสไฟฟ้าดูด เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ดังนั้นหมวดทาง
หลวงแม่สายจึงขอความอนุเคราะห์มายังเทศบาลตำบลเวียงพางคำได้ตรวจสอบความปลอดภัยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายณิรุจ ประมูลศิลป์)

หัวหน้าหมวดทางหลวงแม่สาย

สำนักงาน หมวดทางหลวงแม่สาย

โทร ๐-๕๓๗๐-๙๕๗๔

ในจำแนก

๑. นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
๒. นายก อบต.โป่งงาม

๓. นายก อบจ.เชียงราย

๔. นายก อบต.แม่สาย

๕. นายก อบต.แม่สรวย

๖. นายก อบต.แม่จัน

๗. นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง

๘. นายก อบต.แม่จันทน์

๙. นายก อบต.แม่สร้อย

๑๐. นายก อบต.แม่จัน

๑๑. นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง

๑๒. นายก อบต.แม่จันทน์